



A NAH által NAH-1-1743/2018 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Kőanyag-halmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata.

2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása

(MSZ EN 1097-2:2010)

(Los Angeles vizsgálat)

Megrendelő:	Galgakő Bánya Kft	Munka iktatószáma:	MG-02/2021
	1044 Budapest, Váci út 30.	Jegyzőkönyv iktatószáma:	MG-02/2021/01
Minta azonosító jele:	G01	Mintavétel időpontja:	2021.01.22
Minta származási helye:	Galgagyörk I andezitbánya	Minta érkezési dátuma:	2021.01.26
Mintavétel módja:	Megbízó által	Vizsgálat dátuma:	2021.02.04

APRÓZÓDÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS VIZSGÁLATA

MÓDSZER ÉS MINTA ADATOK:

Vizsgálati szemmagysági osztály (d_i/D_i):	10/14
Minta állapota:	szárított
Közet megnevezése:	andezit

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: Iktatószám szerint irattárazva

Vizsgálati lap(ok): Iktatószám szerint irattárazva

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK:

Egyedi vizsgálati minta jele:	Vizsgálati adag tömege:	Acélgolyók száma:	1.6 mm-es szitán fennmaradt, méreten felüli anyag tömege (m):	Egyedi vizsgálati minta aprózódási vesztesége:
	[g]		[g]	[-]
G01-01	4997	11	3986,3	20,23
G01-02	5000,9	11	3915,4	21,71

Los Angeles együttható: LA = 21 [20,97]

Megjegyzés: A vizsgálatot 90/250 frakcióból laboratóriumban pofás törővel 10/14-re beállított mintákon végeztük

Kelt: Budapest, 2021.02.05.

[Handwritten signature]

Vizsgálatot végezte

**BME GEOTECHNIKA ÉS
MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK
GEOTECHNIKAI ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIAI
LABORATÓRIUM**
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. f. 20/MM
Tel.: (+36-1) 463-3008 • Fax: (+36-1) 463-3006
www.gtt.bme.hu • gtlab@mail.bme.hu

[Handwritten signature]

Laboregység-vezető
Dr. Görög Péter

**A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak!
A vizsgálati jegyzőkönyv a kibocsátó írásbeli hozzájárulásával és csak teljes egészében másolható!**