

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

INNOTESZT KFT.

Mobil Nagylabor Központi laboratórium
2225 Üllő, Zsarókegy 053/30 hrsz.

A NAH által. NAH-1-1244/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.



INNOTESZT

A vizsgálati jegyzőkönyv 1 számozott oldalt tartalmaz.

A BETON ADALÉKANYAG SZEMELOSZTLÁS VIZSGÁLATA.

MSZ EN 933-1:2012

Vevő: **Bányagép Kft.**

Cím: 2234 Maglód, Sugár u. 120.

Minta száma: **0077**

Ikt.szám: **I/2021/20/0650.3200**

Munkaszám: **0001**

Kivitelező (vállalkozó): -

Azonosítója:

Származás helye:

Zsámbék I.bánya

Kapcsolódó dokumentumok azonosítói:

Mintavételi jegyzőkönyv: **21/20/0650.9990**

Mérési lapok: **21/20/0650.3200**

Mintavétel időpontja: **2021/07/20**


Mintavétel módja: **Vevő által.**

Beérkezés időpontja: **2021/07/20**

Vizsgálat elvégzésének időpontja: **2021/07/28**

Anyag megnevezése: **11/22**

Minta megnevezése: **11/22**



Szítaméret (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4					
Átlag átesett (tömeg %)	1,2	1	2	2	2	2	2	5	12	50	90	100					

Finomsági modulus: **m=7,87** Egyenlőtlenségi együttható: **$U_{D70} = 1,85$** Legnagyobb szemnagyság: **$D_{max} = 16$ mm**

A 0,063 mm nyílású szítán átesett finomrészek (f) mennyisége %-ban : **1,2** A vizsgálatot mosásos eljárással végeztük.

A laboratórium a megrendelő kívánságára az összes részletes mérési eredményt a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

Megjegyzés:

A laboratórium a vizsgálatokat első félként végezte.

Eszköz neve (száma): Mérege Kern&Sohn 16001

Szítasorozat 300 mm 16018

Eszköz neve (száma): Szárítószekrény Memmert 16003

INNOTESZT

Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft.

Bélgazda

Mobil Nagylabor

2225 Üllő, Zsarókegy 053/30 hrsz.

Kelt: Üllő, 2021/08/02

Löffler Ferencné

Löffler Ferencné lab.vez.
műszaki tartalomért felelős

A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő vizsgálati eredmények csak a megvizsgált egyedekre vonatkoznak.
Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!